



211013062140

检测报告

样品编号: WG221018-02

样品类别: 管网水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WG221018-02

样品名称: 金湖水厂理化检测室管网水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金湖水厂理化检测室

采样日期: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022 年 10 月 18 日

检测日期: 2022 年 10 月 18 日——10 月 28 日

报告日期: 2022 年 10 月 28 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.10.18

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.10.28 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺 威 DR 贺 签发日期: 2022.10.28

检测单位:

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WG221018-02

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.81	NTU	1(水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. pH	7.87		不小于 6.5 且不大于 8.5
6. 总硬度(以碳酸钙计)	175	mg/L	450
7. 铝	0.0829	mg/L	0.2
8. 铁	0.0902	mg/L	0.3
9. 锰	0.0045	mg/L	0.1
10. 铜	<0.00007	mg/L	1.0
11. 锌	0.0115	mg/L	1.0
12. 挥发酚类(以苯酚计)	<0.002	mg/L	0.002
13. 阴离子合成洗涤剂	<0.050	mg/L	0.3
14. 硫酸盐	63	mg/L	250
15. 氯化物	88	mg/L	250
16. 溶解性总固体	339	mg/L	1000
17. 耗氧量	1.97	mg/L	3(水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
18. 氟化物	0.65	mg/L	1.0
19. 氰化物	<0.002	mg/L	0.05
20. 砷	0.00183	mg/L	0.01
21. 硒	0.0005	mg/L	0.01
22. 汞	<0.0001	mg/L	0.001
23. 镉	0.00003	mg/L	0.005
24. 铬(六价)	<0.004	mg/L	0.05
25. 铅	0.00006	mg/L	0.01
26. 硝酸盐(以氮计)	<0.5	mg/L	10(地下水源限制时为 20)
27. 三氯甲烷	0.002	mg/L	0.06
28. 四氯化碳	<0.0001	mg/L	0.002
29. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
30. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
31. 耐热大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
32. 大肠埃希氏菌	未检出	CFU/100mL	不得检出
33. 总氯	0.2	mg/L	管网水 ≥ 0.05
34. 总 α 放射性	0.062	Bq/L	0.5
35. 总 β 放射性	0.143	Bq/L	1
36. 三卤甲烷	0.11		1
37. 溴酸盐	<0.005	mg/L	0.01
38. 甲醛	<0.05	mg/L	0.9
39. 臭氧	<0.01	mg/L	管网水 ≥ 0.02 , 加氯时总氯 ≥ 0.05
40. 氯酸盐	/	mg/L	0.7
41. 亚氯酸盐	/	mg/L	0.7
42. 一氯二溴甲烷	0.003	mg/L	0.1
43. 二氯一溴甲烷	0.003	mg/L	0.06
44. 三溴甲烷	<0.002	mg/L	0.1
45. 三氯乙醛	<0.001	mg/L	0.01

以下空白

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

检测依据:

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006(1.1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006(2.1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006(3.1)
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750.4-2006(4.1)
5. pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750.4-2006(5.1)
6. 总硬度(以碳酸钙计)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T5750.4-2006(7.1)
7. 铝	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(1.5)
8. 铁	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(2.4)
9. 锰	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(3.6)
10. 铜	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(4.6)
11. 锌	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(5.6)
12. 挥发酚类(以苯酚计)	《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5.4.1)
13. 阴离子合成洗涤剂	《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5.5.1)
14. 硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(1.2)
15. 氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(2.2)
16. 溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》称量法 GB/T5750.4-2006(8.1)
17. 耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.7-2006(1.1)
18. 氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(3.2)
19. 氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5.2.1)
20. 砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(6.6)
21. 硒	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(7.7)
22. 汞	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子荧光法 GB/T5750.6-2006(8.1)
23. 镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(9.7)
24. 铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750.6-2006(10.1)
25. 铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(11.7)
26. 硝酸盐(以氮计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750.5-2006(5.3)
27. 三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.10-2006(1)
28. 四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(1.2)
29. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750.12-2006(1.1)
30. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750.12-2006(2.2)
31. 耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750.12-2006(3.2)
32. 大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750.12-2006(4.2)
33. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺比色法 GB/T5750.11-2006(1.2)
34. 总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》低本底总 α 检测法 GB/T5750.13-2006(1.1)
35. 总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》薄样法 GB/T5750.13-2006(2.1)
36. 三卤甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(1.2)
37. 溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 GB/T5750.10-2006(14.1)
38. 甲醛	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》AHMT 分光光度法 GB/T5750.10-2006(6.1)
39. 臭氧	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》靛蓝现场测定法 GB/T5750.11-2006(5.3)
40. 氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》离子色谱法-氢氧根系统淋洗液
41. 亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》离子色谱法-氢氧根系统淋洗液
42. 一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(1.2)
43. 二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(1.2)
44. 三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》填充柱气相色谱法 GB/T5750.10-2006(2)
45. 三氯乙醛	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.10-2006(8.1)



211013062140

检测报告



样品编号: WG221018-03

样品类别: 管网水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WG221018-03

样品名称: 金湖县供电局仓库(八四大道)卫生间管网水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金湖县供电局仓库(八四大道)卫生间

采样日期: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022年10月18日

检测日期: 2022年10月18日——10月20日

报告日期: 2022年10月20日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.10.20

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.10.20 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 DR. H 签发日期: 2022.10.20

检测单位:

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WG221018-03

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.21	NTU	1(水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
5. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
6. 总氯	0.3	mg/L	管网水≥0.05

以下空白

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

检测依据:

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006 (1. 1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006 (2. 1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006 (3. 1)
4. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 平皿计数法 GB/T5750. 12-2006 (1. 1)
5. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 滤膜法 GB/T5750. 12-2006 (2. 2)
6. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 3, 3' 5, 5' -四甲基联苯胺比色法 GB/T5750. 11-2006 (4. 2)





211013062140

检测报告

样品编号: WG221018-04

样品类别: 管网水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WG221018-04

样品名称: 南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司门卫管网水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司门卫

采样日期: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022年10月18日

检测日期: 2022年10月18日——10月20日

报告日期: 2022年10月20日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.10.20

检测单位:

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.10.20 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 DR. 贺威 签发日期: 2022.10.20

淮安监测站专用章

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WG221018-04

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.24	NTU	1(水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
5. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
6. 总氯	0.3	mg/L	管网水≥0.05

以下空白



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站
检 测 报 告

检测依据:

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006 (1. 1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006 (2. 1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006 (3. 1)
4. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006 (1. 1)
5. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006 (2. 2)
6. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3, 3' 5, 5' -四甲基联苯胺比色法 GB/T5750. 11-2006 (1. 2)





211013062140

检测报告

样品编号: WG221018-05

样品类别: 管网水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WG221018-05

样品名称: 国家税务总局金湖县税务局门卫水龙头管网水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 国家税务总局金湖县税务局门卫水龙头

采样日期: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022 年 10 月 18 日

检测日期: 2022 年 10 月 18 日——10 月 20 日

报告日期: 2022 年 10 月 20 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.10.20

检测单位:

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.10.20 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 DR. W 签发日期: 2022.10.20

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

样品编号: WG221018-05

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.20	NTU	1 (水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
5. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
6. 总氯	0.2	mg/L	管网水≥0.05

以下空白



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

检测依据：

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 铂-钴标准比色法 GB/T5750.4-2006(1.1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 散射法-福尔马肼标准 GB/T5750.4-2006(2.1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 嗅气和尝味法 GB/T5750.4-2006(3.1)
4. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 平皿计数法 GB/T5750.12-2006(1.1)
5. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 滤膜法 GB/T5750.12-2006(2.2)
6. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 3，3' 5，5' -四甲基联苯胺比色法 GB/T5750.11-2006(1.2)

