



211013062140

检测报告

样品编号: WE221018-01

样品类别: 二次供水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WE221018-01

样品名称: 牌楼小区二次加压泵房二次供水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 牌楼小区二次加压泵房

采样日期: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022 年 10 月 18 日

检测日期: 2022 年 10 月 18 日——10 月 20 日

报告日期: 2022 年 10 月 20 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.10.20

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.10.20 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 贺威 签发日期: 2022.10.20

检测单位:

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WE221018-01

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.23	NTU	1(水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
6. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
7. 总氯	0.4	mg/L	管网水 ≥ 0.05
8. pH	7.93		不小于 6.5 且不大于 8.5


以下空白



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站
检 测 报 告

检测依据:

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006(1. 1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006(2. 1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006(3. 1)
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750. 4-2006(4. 1)
5. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006(1. 1)
6. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006(2. 2)
7. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3, 3' 5, 5' -四甲基联苯胺比色法 GB/T5750. 11-2006(1. 2)
8. pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006(5. 1)





211013062140

检测报告

样品编号: WE221018-02

样品类别: 二次供水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WE221018-02

样品名称: 徐梁三期二次加压泵房二次供水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 徐梁三期二次加压泵房

采样日期: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022 年 10 月 18 日

检测日期: 2022 年 10 月 18 日——10 月 20 日

报告日期: 2022 年 10 月 20 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于浩浩 编制日期: 2022.10.20

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.10.20 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 DR. LA 签发日期: 2022.10.20

检测单位:

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WE221018-02

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.18	NTU	1(水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
6. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
7. 总氯	0.4	mg/L	管网水 ≥ 0.05
8. pH	7.91		不小于 6.5 且不大于 8.5

以下空白

水质监测
专用章

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

检测依据:

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006 (1. 1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006 (2. 1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006 (3. 1)
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750. 4-2006 (4. 1)
5. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006 (1. 1)
6. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006 (2. 2)
7. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺比色法 GB/T5750. 11-2006 (1. 2)
8. pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006 (5. 1)



211013062140

检测报告

样品编号: WE221018-03

样品类别: 二次供水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WE221018-03

样品名称: 金采小区二次加压泵房二次供水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金采小区二次加压泵房

采样日期: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022 年 10 月 18 日

检测日期: 2022 年 10 月 18 日——10 月 20 日

报告日期: 2022 年 10 月 20 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.10.20

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.10.20 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 贺威 签发日期: 2022.10.20

检测单位:

淮安监测站

检验检测专用章

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WE221018-03

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.23	NTU	1(水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
6. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
7. 总氯	0.2	mg/L	管网水 ≥ 0.05
8. pH	7.89		不小于 6.5 且不大于 8.5

以下空白

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站
检 测 报 告

检测依据:

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006(1. 1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006(2. 1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006(3. 1)
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750. 4-2006(4. 1)
5. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006(1. 1)
6. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006(2. 2)
7. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3, 3' 5, 5' -四甲基联苯胺比色法 GB/T5750. 11-2006(1. 2)
8. pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006(5. 1)





211013062140

检测报告

样品编号: WE221018-04

样品类别: 二次供水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站



说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WE221018-04

样品名称: 九里农民公寓二次加压泵房二次供水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 九里农民公寓二次加压泵房

采样日期: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022 年 10 月 18 日

检测日期: 2022 年 10 月 18 日——10 月 20 日

报告日期: 2022 年 10 月 20 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于浩浩 编制日期: 2022.10.20

检测单位:

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.10.20 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 贺威 签发日期: 2022.10.20

淮安监测站

检验检测专用章

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WE221018-04

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.19	NTU	1(水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
6. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
7. 总氯	0.4	mg/L	管网水 ≥ 0.05
8. pH	7.96		不小于 6.5 且不大于 8.5


以下空白

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

检测依据：

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006(1. 1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006(2. 1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006(3. 1)
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750. 4-2006(4. 1)
5. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006(1. 1)
6. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006(2. 2)
7. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3，3' 5，5' -四甲基联苯胺比色法 GB/T5750. 11-2006(1. 2)
8. pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006(5. 1)





211013062140

检 测 报 告

样品编号: WE221018-05

样品类别: 二次供水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WE221018-05

样品名称: 戴楼农民公寓二次加压泵房二次供水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 戴楼农民公寓二次加压泵房

采样日期: 王冉 李永鑫

采样日期: 2022 年 10 月 18 日

检测日期: 2022 年 10 月 18 日——10 月 20 日

报告日期: 2022 年 10 月 20 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.10.20

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.10.20 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 贺威 签发日期: 2022.10.20

检测单位:

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WE221018-05

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.24	NTU	1(水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
6. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
7. 总氯	0.2	mg/L	管网水 ≥ 0.05
8. pH	7.90		不小于 6.5 且不大于 8.5

以下空白

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站
检 测 报 告

检测依据：

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006(1. 1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006(2. 1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006(3. 1)
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750. 4-2006(4. 1)
5. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006(1. 1)
6. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006(2. 2)
7. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3, 3' 5, 5' -四甲基联苯胺比色法 GB/T5750. 11-2006(1. 2)
8. pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006(5. 1)

