



211013062140

# 检测报告

样品编号: WE220914-01

样品类别: 二次供水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

## 说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

## 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

# 检测报告

样品编号: WE220914-01

样品名称: 金湖县新都花园二次加压泵房二次供水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金湖县新都花园二次加压泵房

采样日期: 韦庄飞 李永鑫

采样日期: 2022年9月14日

检测日期: 2022年9月14日——9月16日

报告日期: 2022年9月16日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》  
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.9.16

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.9.16 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 贺威 签发日期: 2022.9.16

检测单位:

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号：WE220914-01

检测结果：

| 检测项目名称   | 分析结果 | 单 位       | GB5749-2006 限值  |
|----------|------|-----------|-----------------|
| 1. 色度    | <5   | 度         | 15              |
| 2. 浑浊度   | 0.24 | NTU       | 1(水源与净水条件限制时为3) |
| 3. 臭和味   | 0    | 级         | 无异臭异味           |
| 4. 肉眼可见物 | 无    |           | 无               |
| 5. 菌落总数  | 5    | CFU/mL    | 100             |
| 6. 总大肠菌群 | 未检出  | CFU/100mL | 不得检出            |
| 7. 总氯    | 0.1  | mg/L      | 管网水≥0.05        |
| 8. pH    | 7.69 |           | 不小于6.5且不大于8.5   |

\*\*\*以下空白\*\*\*


水质  
★  
测专

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

检测依据：

| 检测项目名称   | 检测依据                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. 色度    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006 (1. 1)             |
| 2. 浑浊度   | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006 (2. 1)           |
| 3. 臭和味   | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006 (3. 1)               |
| 4. 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T5750. 4-2006 (4. 1)                |
| 5. 菌落总数  | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 平皿计数法 GB/T5750. 12-2006 (1. 1)                   |
| 6. 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 滤膜法 GB/T5750. 12-2006 (2. 2)                     |
| 7. 总氯    | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法 GB/T5750. 11-2006 (4. 1) |
| 8. pH    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006 (5. 1)                |





211013062140

# 检 测 报 告

样品编号: WE220914-02

样品类别: 二次供水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

## 说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

样品编号: WE220914-02

样品名称: 金湖县水香嘉华二次加压泵房二次供水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金湖县水香嘉华二次加压泵房

采样日期: 韦庄飞 李永鑫

采样日期: 2022 年 9 月 14 日

检测日期: 2022 年 9 月 14 日——9 月 16 日

报告日期: 2022 年 9 月 16 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》  
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.9.16

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.9.16 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺 威 DR. 贺 签发日期: 2022.9.16

检测单位:

淮安监测站



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

样品编号：WE220914-02

检测结果：

| 检测项目名称   | 分析结果 | 单 位       | GB5749-2006 限值   |
|----------|------|-----------|------------------|
| 1. 色度    | <5   | 度         | 15               |
| 2. 浑浊度   | 0.26 | NTU       | 1(水源与净水条件限制时为 3) |
| 3. 臭和味   | 0    | 级         | 无异臭异味            |
| 4. 肉眼可见物 | 无    |           | 无                |
| 5. 菌落总数  | 10   | CFU/mL    | 100              |
| 6. 总大肠菌群 | 未检出  | CFU/100mL | 不得检出             |
| 7. 总氯    | 0.2  | mg/L      | 管网水≥0.05         |
| 8. pH    | 7.71 |           | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |

\*\*\*以下空白\*\*\*



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站  
检 测 报 告

检测依据:

| 检测项目名称   | 检测依据                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. 色度    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006 (1. 1)            |
| 2. 浑浊度   | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006 (2. 1)          |
| 3. 臭和味   | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006 (3. 1)              |
| 4. 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750. 4-2006 (4. 1)               |
| 5. 菌落总数  | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006 (1. 1)                  |
| 6. 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006 (2. 2)                    |
| 7. 总氯    | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N, N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 GB/T5750. 11-2006 (1. 1) |
| 8. pH    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006 (5. 1)               |





211013062140

# 检测报告

样品编号: WE220914-03

样品类别: 二次供水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站



## 说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WE220914-03

样品名称: 金湖县盛世豪庭二次加压泵房二次供水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金湖县盛世豪庭二次加压泵房

采样日期: 韦庄飞 李永鑫

采样日期: 2022 年 9 月 14 日

检测日期: 2022 年 9 月 14 日——9 月 16 日

报告日期: 2022 年 9 月 16 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》  
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.9.16

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.9.16 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺 威 贺威 签发日期: 2022.9.16

检测单位:

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

样品编号: WE220914-03

检测结果:

| 检测项目名称   | 分析结果 | 单 位       | GB5749-2006 限值  |
|----------|------|-----------|-----------------|
| 1. 色度    | <5   | 度         | 15              |
| 2. 浑浊度   | 0.53 | NTU       | 1(水源与净水条件限制时为3) |
| 3. 臭和味   | 0    | 级         | 无异臭异味           |
| 4. 肉眼可见物 | 无    |           | 无               |
| 5. 菌落总数  | 16   | CFU/mL    | 100             |
| 6. 总大肠菌群 | 未检出  | CFU/100mL | 不得检出            |
| 7. 总氯    | 0.3  | mg/L      | 管网水 $\geq$ 0.05 |
| 8. pH    | 7.64 |           | 不小于6.5且不大于8.5   |

\*\*\*以下空白\*\*\*



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

检测依据：

| 检测项目名称   | 检测依据                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. 色度    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006(1. 1)            |
| 2. 浑浊度   | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006(2. 1)          |
| 3. 臭和味   | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006(3. 1)              |
| 4. 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750. 4-2006(4. 1)               |
| 5. 菌落总数  | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006(1. 1)                  |
| 6. 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006(2. 2)                    |
| 7. 总氯    | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N, N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 GB/T5750. 11-2006(1. 1) |
| 8. pH    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006(5. 1)               |





211013062140

# 检 测 报 告

样品编号: WE220914-04

样品类别: 二次供水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

## 说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路9号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

## 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

# 检 测 报 告

样品编号: WE220914-04

样品名称: 金湖县金石人才公寓二次加压泵房二次供水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金湖县金石人才公寓二次加压泵房

采样日期: 韦庄飞 李永鑫

采样日期: 2022 年 9 月 14 日

检测日期: 2022 年 9 月 14 日——9 月 16 日

报告日期: 2022 年 9 月 16 日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》  
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.9.16

检测单位:

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.9.16

签发人: 贺 威 贺威 签发日期: 2022.9.16

淮安监测站

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

样品编号: WE220914-04

检测结果:

| 检测项目名称   | 分析结果 | 单 位       | GB5749-2006 限值   |
|----------|------|-----------|------------------|
| 1. 色度    | <5   | 度         | 15               |
| 2. 浑浊度   | 0.24 | NTU       | 1(水源与净水条件限制时为 3) |
| 3. 臭和味   | 0    | 级         | 无异臭异味            |
| 4. 肉眼可见物 | 无    |           | 无                |
| 5. 菌落总数  | 未检出  | CFU/mL    | 100              |
| 6. 总大肠菌群 | 未检出  | CFU/100mL | 不得检出             |
| 7. 总氯    | 0.2  | mg/L      | 管网水 $\geq$ 0.05  |
| 8. pH    | 7.66 |           | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |

\*\*\*以下空白\*\*\*




江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

检测依据：

| 检测项目名称   | 检测依据                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. 色度    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006(1. 1)            |
| 2. 浑浊度   | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006(2. 1)          |
| 3. 臭和味   | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006(3. 1)              |
| 4. 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750. 4-2006(4. 1)               |
| 5. 菌落总数  | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006(1. 1)                  |
| 6. 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006(2. 2)                    |
| 7. 总氯    | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N, N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 GB/T5750. 11-2006(1. 1) |
| 8. pH    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006(5. 1)               |







211013062140

# 检 测 报 告

样品编号: WE220914-05

样品类别: 二次供水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站



## 说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

## 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

# 检测报告

样品编号: WE220914-05

样品名称: 金湖县洲际家园二次加压泵房二次供水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金湖县洲际家园二次加压泵房

采样日期: 韦庄飞 李永鑫

采样日期: 2022年9月14日

检测日期: 2022年9月14日——9月16日

报告日期: 2022年9月16日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》  
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.9.16

检测单位:

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.9.16 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 贺威 签发日期: 2022.9.16

淮安监测站

检验检测专用章

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

样品编号: WE220914-05

检测结果:

| 检测项目名称   | 分析结果 | 单 位       | GB5749-2006 限值   |
|----------|------|-----------|------------------|
| 1. 色度    | <5   | 度         | 15               |
| 2. 浑浊度   | 0.25 | NTU       | 1(水源与净水条件限制时为 3) |
| 3. 臭和味   | 0    | 级         | 无异臭异味            |
| 4. 肉眼可见物 | 无    |           | 无                |
| 5. 菌落总数  | 16   | CFU/mL    | 100              |
| 6. 总大肠菌群 | 未检出  | CFU/100mL | 不得检出             |
| 7. 总氯    | 0.2  | mg/L      | 管网水 $\geq$ 0.05  |
| 8. pH    | 7.65 |           | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |

\*\*\*以下空白\*\*\*

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测 报 告

检测依据:

| 检测项目名称   | 检测依据                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. 色度    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006 (1. 1)            |
| 2. 浑浊度   | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006 (2. 1)          |
| 3. 臭和味   | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006 (3. 1)              |
| 4. 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750. 4-2006 (4. 1)               |
| 5. 菌落总数  | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006 (1. 1)                  |
| 6. 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006 (2. 2)                    |
| 7. 总氯    | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N, N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 GB/T5750. 11-2006 (1. 1) |
| 8. pH    | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006 (5. 1)               |

