



211013062140

检测报告

样品编号: WC221122-08

样品类别: 出厂水

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

说 明

- 1、本报告不允许用铅笔、圆珠笔等填写,不得涂改、增删。
- 2、本报告经签字盖章后生效(附页加盖骑缝章)。
- 3、客户送样检测时,本报告结果只对来样负责。
- 4、本报告未经同意不得作为商品广告使用,不得部分复印。
- 5、对本报告有异议时,请在收到报告之日起十五日内通知本监测站。
- 6、本报告未加盖资质认定标志时,数据只作为内部参考,不具备对社会的证明作用。

名称: 江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

地址: 江苏省淮安市清江浦区通源路 9 号

邮编: 223000

电话: (0517) 83975115

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

样品编号: WC221122-08

样品名称: 金湖县戴楼水厂出厂水

样品性状: 无色透明

检测性质: 委托检测

委托单位: 金湖县市政管理服务中心

采样地点: 金湖县戴楼水厂二泵房采样点

采样人: 黄愔 吴爽

采样日期: 2022年11月22日 10:30

检测日期: 2022年11月22日—12月7日

报告日期: 2022年12月7日

评价依据: 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

结果评价: 经检测, 该水样所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006 限值要求。

评价人: 陈艳芬

编制人: 于潘潘 于潘潘 编制日期: 2022.12.7

审核人: 陈艳芬 陈艳芬 审核日期: 2022.12.7 江苏省城市供水水质监测网

签发人: 贺威 贺威 签发日期: 2022.12.7



江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

样品编号: WC221122-08

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单 位	GB5749-2006 限值
1. 色度	<5	度	15
2. 浑浊度	0.19	NTU	1(水源与净水条件限制时为 3)
3. 臭和味	0	级	无异臭异味
4. 肉眼可见物	无		无
5. pH	8.06		不小于 6.5 且不大于 8.5
6. 总硬度(以碳酸钙计)	170	mg/L	450
7. 铝	0.0657	mg/L	0.2
8. 铁	0.0006	mg/L	0.3
9. 锰	0.0030	mg/L	0.1
10. 铜	0.00079	mg/L	1.0
11. 锌	<0.0015	mg/L	1.0
12. 挥发酚类(以苯酚计)	<0.002	mg/L	0.002
13. 阴离子合成洗涤剂	<0.050	mg/L	0.3
14. 硫酸盐	41	mg/L	250
15. 氯化物	38	mg/L	250
16. 溶解性总固体	245	mg/L	1000
17. 耗氧量	0.72	mg/L	3(水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5)
18. 氟化物	0.34	mg/L	1.0
19. 氰化物	<0.002	mg/L	0.05
20. 砷	0.00134	mg/L	0.01
21. 硒	<0.0005	mg/L	0.01
22. 汞	<0.0001	mg/L	0.001
23. 镉	<0.00001	mg/L	0.005
24. 铬(六价)	<0.004	mg/L	0.05
25. 铅	<0.00001	mg/L	0.01
26. 硝酸盐(以氮计)	1.0	mg/L	10(地下水源限制时为 20)
27. 三氯甲烷	<0.002	mg/L	0.06
28. 四氯化碳	<0.0001	mg/L	0.002
29. 菌落总数	未检出	CFU/mL	100
30. 总大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
31. 耐热大肠菌群	未检出	CFU/100mL	不得检出
32. 大肠埃希氏菌	未检出	CFU/100mL	不得检出
33. 游离氯	0.8	mg/L	出厂水 0.3~4
34. 总 α 放射性	0.013	Bq/L	0.5
35. 总 β 放射性	0.121	Bq/L	1
36. 氨氮(以 N 计)	0.07	mg/L	0.5
37. 硫化物	<0.02	mg/L	0.02
38. 钼	0.00231	mg/L	0.07
39. 镍	0.00036	mg/L	0.02
40. 铍	<0.0001	mg/L	0.002
41. 银	<0.00002	mg/L	0.05
42. 钠	24.2	mg/L	200
43. 锑	0.0006	mg/L	0.005

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单位	GB5749-2006 限值
44. 溴酸盐	0.005	mg/L	0.01
45. 甲醛	<0.05	mg/L	0.9
46. 氯化氰	<0.01	mg/L	0.07
47. 一氯二溴甲烷	0.003	mg/L	0.1
48. 二氯一溴甲烷	<0.002	mg/L	0.06
49. 三氯乙烯	<0.002	mg/L	0.07
50. 四氯乙烯	<0.002	mg/L	0.04
51. 三溴甲烷	<0.002	mg/L	0.1
52. 三卤甲烷	0.07		1
53. 六六六	<0.00004	mg/L	0.005
54. 滴滴涕	<0.00004	mg/L	0.001
55. 林丹	<0.00004	mg/L	0.002
56. 百菌清	<0.0004	mg/L	0.01
57. 毒死蜱	<0.001	mg/L	0.03
58. 敌敌畏	<0.0008	mg/L	0.001
59. 乐果	<0.0008	mg/L	0.08
60. 对硫磷	<0.0008	mg/L	0.003
61. 马拉硫磷	<0.0008	mg/L	0.25
62. 甲基对硫磷	<0.0008	mg/L	0.02
63. 臭氧	<0.01	mg/L	0.3
64. 硼	<0.20	mg/L	0.5
65. 二氯乙酸	<0.005	mg/L	0.05
66. 1, 2-二氯乙烷	<0.002	mg/L	0.03
67. 二氯甲烷	<0.002	mg/L	0.02
68. 1, 1, 1-三氯乙烷	0.0022	mg/L	2
69. 三氯乙酸	0.0107	mg/L	0.1
70. 三氯乙醛	<0.001	mg/L	0.01
71. 2, 4, 6-三氯酚	<0.00020	mg/L	0.2
72. 七氯	<0.00020	mg/L	0.0004
73. 五氯酚	<0.00020	mg/L	0.009
74. 六氯苯	<0.00020	mg/L	0.001
75. 呋喃丹	<0.0002	mg/L	0.007
76. 灭草松	<0.0002	mg/L	0.3
77. 草甘膦	<0.20	mg/L	0.7
78. 莠去津	<0.0002	mg/L	0.002
79. 2, 4 滴	<0.0002	mg/L	0.03
80. 乙苯	<0.002	mg/L	0.3
81. 二甲苯	<0.002	mg/L	0.5
82. 1, 1-二氯乙烯	<0.002	mg/L	0.03
83. 1, 2-二氯乙烯	<0.002	mg/L	0.05
84. 1, 2-二氯苯	<0.002	mg/L	1

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检 测 报 告

检测结果:

检测项目名称	分析结果	单位	GB5749-2006 限值
85. 1, 4-二氯苯	<0.002	mg/L	0.3
86. 三氯苯	<0.002	mg/L	0.02
87. 六氯丁二烯	<0.0006	mg/L	0.0006
88. 甲苯	<0.002	mg/L	0.7
89. 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	<0.00020	mg/L	0.008
90. 苯	<0.002	mg/L	0.01
91. 苯乙烯	<0.002	mg/L	0.02
92. 苯并[a]芘	<1.0*10 ⁻⁶	mg/L	0.00001
93. 氯乙烯	<0.0005	mg/L	0.005
94. 氯苯	<0.002	mg/L	0.3
95. 钡	0.0859	mg/L	0.7
96. 铊	<0.000004	mg/L	0.0001
97. 溴氰菊酯	<0.0001	mg/L	0.02
98. 丙烯酰胺	<0.00005	mg/L	0.0005
99. 微囊藻毒素-LR	<0.0001	mg/L	0.001
100. 贾第鞭毛虫	<1	个/10L	<1
101. 隐孢子虫	<1	个/10L	<1
102. 环氧氯丙烷	<0.0004	mg/L	0.0004
103. 总氯	/	mg/L	出厂水 0.5~3
104. 二氧化氯	/	mg/L	出厂水 0.1~0.8
105. 氯酸盐	0.07	mg/L	0.7
106. 亚氯酸盐	<0.05	mg/L	0.7

以下空白

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

检测依据:

检测项目名称	检测依据
1. 色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法 GB/T5750. 4-2006(1. 1)
2. 浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法-福尔马肼标准 GB/T5750. 4-2006(2. 1)
3. 臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法 GB/T5750. 4-2006(3. 1)
4. 肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法 GB/T5750. 4-2006(4. 1)
5. pH	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法 GB/T5750. 4-2006(5. 1)
6. 总硬度(以碳酸钙计)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T5750. 4-2006(7. 1)
7. 铝	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750. 6-2006(1. 5)
8. 铁	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750. 6-2006(2. 4)
9. 锰	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750. 6-2006(3. 6)
10. 铜	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750. 6-2006(4. 6)
11. 锌	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750. 6-2006(5. 6)
12. 挥发酚类(以苯酚计)	《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5. 4. 1)
13. 阴离子合成洗涤剂	《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5. 5. 1)
14. 硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750. 5-2006(1. 2)
15. 氯化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750. 5-2006(2. 2)
16. 溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》称量法 GB/T5750. 4-2006(8. 1)
17. 耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750. 7-2006(1. 1)
18. 氟化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750. 5-2006(3. 2)
19. 氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》连续流动法 CJ/T 141-2018(5. 2. 1)
20. 砷	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750. 6-2006(6. 6)
21. 硒	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750. 6-2006(7. 7)
22. 汞	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子荧光法 GB/T5750. 6-2006(8. 1)
23. 镉	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750. 6-2006(9. 7)
24. 铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T5750. 6-2006(10. 1)
25. 铅	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750. 6-2006(11. 7)
26. 硝酸盐(以氮计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》离子色谱法 GB/T5750. 5-2006(5. 3)
27. 三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750. 10-2006(1)
28. 四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750. 8-2006(1. 2)
29. 菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》平皿计数法 GB/T5750. 12-2006(1. 1)
30. 总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006(2. 2)
31. 耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006(3. 2)
32. 大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》滤膜法 GB/T5750. 12-2006(4. 2)
33. 游离氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》3, 3', 5, 5'-四甲基联苯胺比色法 GB/T5750. 11-2006(1. 2)
34. 总 α 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》低本底总 α 检测法 GB/T5750. 13-2006(1. 1)
35. 总 β 放射性	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》薄样法 GB/T5750. 13-2006(2. 1)

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

检测依据:

检测项目名称	检测依据
36. 氨氮 (以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》纳氏试剂分光光度法 GB/T5750.5-2006(9.1)
37. 硫化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》N, N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T5750.5-2006(6.1)
38. 钼	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(13.3)
39. 镍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(15.3)
40. 铍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(20.5)
41. 银	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(12.4)
42. 钠	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》火焰原子吸收分光光度法 GB/T5750.6-2006(22.1)
43. 锶	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(19.4)
44. 溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 GB/T5750.10-2006(14.1)
45. 甲醛	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》AHMT 分光光度法 GB/T5750.10-2006(6.1)
46. 氯化氰	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T5750.10-2006(11.1)
47. 一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(1.2)
48. 二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(1.2)
49. 三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》填充柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(7)
50. 四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》填充柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(8)
51. 三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》填充柱气相色谱法 GB/T5750.10-2006(2)
52. 三卤甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(1.2)
53. 六六六	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006(2.2)
54. 滴滴涕	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006(1.2)
55. 林丹	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006(3)
56. 百菌清	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006(9.1)
57. 毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006(16.1)
58. 敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006(14)
59. 乐果	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006(8)
60. 对硫磷	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006(4.2)
61. 马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006(7)
62. 甲基对硫磷	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.9-2006(5)
63. 臭氧	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》靛蓝现场测定法 GB/T5750.11-2006(5.3)
64. 硼	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》甲亚胺-H 分光光度法 GB/T5750.5-2006(8.1)
65. 二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》液液萃取衍生气相色谱法 GB/T5750.10-2006(9.1)
66. 1, 2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
67. 二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
68. 1, 1, 1-三氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
69. 三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》液液萃取衍生气相色谱法 GB/T5750.10-2006(9.1)
70. 三氯乙醛	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.10-2006(8.1)
71. 2, 4, 6-三氯酚	《气相色谱-质谱法分析半挥发性有机物》USEPA8270E-2018

江苏省城市供水水质监测网淮安监测站

检测报告

检测依据:

检测项目名称	检测依据
72. 七氯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》固相萃取/气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 B)
73. 五氯酚	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》固相萃取气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 B)
74. 六氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》固相萃取气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 B)
75. 灭草松	《高效液相色谱(HPLC) 光电二极管阵列紫外检测器测定水中含氯酸》USEPA 555-1992
76. 呋喃丹	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》高压液相色谱法 GB/T5750.9-2006(15.1)
77. 草甘膦	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》高压液相色谱法 GB/T5750.9-2006(18.1)
78. 莠去津	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》高压液相色谱法 GB/T5750.9-2006(17.1)
79. 2, 4 滴	《高效液相色谱(HPLC) 光电二极管阵列紫外检测器测定水中含氯酸》USEPA 555-1992
80. 乙苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
81. 二甲苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
82. 1, 1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
83. 1, 2-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
84. 1, 2-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
85. 1, 4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
86. 三氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
87. 六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
88. 甲苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
89. 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》固相萃取气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 B)
90. 苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
91. 苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
92. 苯并[a]芘	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》高压液相色谱法 GB/T5750.8-2006(9.1)
93. 氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(4.2)
94. 氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》吹扫捕集气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006(附录 A)
95. 钡	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(16.3)
96. 铊	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2006(21.3)
97. 溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》气相色谱法 GB/T5750.9-2006(11.1)
98. 丙烯酰胺	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》毛细管柱气相色谱法 GB/T5750.8-2006(10.1)
99. 微囊藻毒素-LR	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》高压液相色谱法 GB/T5750.8-2006(13.1)
100. 贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006(5.1)
101. 隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006(6)
102. 环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》气相色谱法 GB/T5750.8-2006(17.1)
103. 总氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 GB/T5750.11-2006(1.1)
104. 二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》现场测定法 GB/T5750.11-2006(4.4)
105. 氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 GB/T5750.10-2006(13.2)
106. 亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》离子色谱法-氢氧根系统淋洗液 GB/T5750.10-2006(13.2)

以下空白